



## Dritte Grafik:

1. Sondernachweis: Ausweisung Grenzwert  $Q_{p,e}$  EnEV Neubau 2016 als „Referenzgebäude  $Q_{p,e}$ “ ausgewiesen!
2. Berichtbaustein „Farbskala Primärenergiebedarf“: Angabe „EnEV-Anforderungswert modernisierter Altbau (Vergleichswert)“ müsste (wie oben im EnEV Nachweis angegeben bei 169,9 kWh/(m<sup>2</sup>a) liegen.