

Primärenergiebedarf der Zonen

	Primär- energie Heizung [kWh/a]	Primär- energie TW [kWh/a]	Primär- energie Kälte [kWh/a]	Primär- energie Beleuchtung [kWh/a]	Primär- energie Lüftung [kWh/a]	Primär- energie- bedarf [kWh/a]
Zone 1 Verkaufsraum Laden 2	28429	0	0	6001	0	34672
Zone 2 WC Laden 2	2623	168	0	162	278	3247
Zone 3 Aufenthaltsraum Laden 2	7983	746	0	403	0	9172
Zone 4 Aufenthaltsraum Laden 1	8196	685	0	214	0	9135
Zone 5 WC Laden 1	2743	168	0	60	278	3265
Zone 6 Verkaufsraum Laden 1	37152	0	0	3021	0	40417
Summe	87125	1766	0	9861	555	99908

Primärenergiebedarf der Zonen						
Zone	Heizung	TWW	Kälte	Beleuchtung	Lüftung	Summe
Zone 1 Verkaufsraum Laden 2	28.429 kWh/a	0 kWh/a	0 kWh/a	6.001 kWh/a	0 kWh/a	34.430 kWh/a
Zone 2 WC Laden 2	2.623 kWh/a	168 kWh/a	0 kWh/a	162 kWh/a	278 kWh/a	3.231 kWh/a
Zone 3 Aufenthaltsraum Laden 2	7.983 kWh/a	746 kWh/a	0 kWh/a	403 kWh/a	0 kWh/a	9.132 kWh/a
Zone 4 Aufenthaltsraum Laden 1	8.196 kWh/a	685 kWh/a	0 kWh/a	214 kWh/a	0 kWh/a	9.095 kWh/a
Zone 5 WC Laden 1	2.743 kWh/a	168 kWh/a	0 kWh/a	60 kWh/a	278 kWh/a	3.249 kWh/a
Zone 6 Verkaufsraum Laden 1	37.152 kWh/a	0 kWh/a	0 kWh/a	3.021 kWh/a	0 kWh/a	40.173 kWh/a
Summe	87.126 kWh/a	1.767 kWh/a	0 kWh/a	5.479 kWh/a	309 kWh/a	99.310 kWh/a