

Endenergiebedarf der Zonen

	End- energie Heizung [kWh/a]	End- energie TW [kWh/a]	End- energie Kälte [kWh/a]	End- energie Beleuchtung [kWh/a]	End- energie Lüftung [kWh/a]	End- energie- bedarf [kWh/a]
Zone 1 Verkaufsraum Laden 2	9262	0	0	1214	280	10839
Zone 2 WC Laden 2	310	93	0	8	116	531
Zone 3 Aufenthaltsraum Laden 2	1988	414	0	64	26	2504
Zone 4 Aufenthaltsraum Laden 1	2088	291	0	48	26	2464
Zone 5 WC Laden 1	316	93	0	8	116	538
Zone 6 Verkaufsraum Laden 1	8721	0	0	1170	249	10216
Summe	22685	890	0	2512	811	27091