

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Details Anlagentechnik Heizung								
Anlagentyp			Heizungsanlage	Heizungsanlage	Heizungsanlage	Heizungsanlage	Heizungsanlage	
Erzeuger 1			Brennwertkessel	Brennwertkessel	Brennwertkessel	Wärmepumpe	Wärmepumpe	
inkl. Warmwasserbereitung			ja	ja	ja	ja	ja	
Baujahr Heizung			2019	2019	2019	2040	2040	
Leistung Heizung	P	kW	10,2	8,5	6,0	6,0	5,1	
Energieträger Heizung			Erdgas H	Erdgas H	Erdgas H	Strom-Mix	Strom-Mix	
Primärenergiefaktor Heizung	f_p		1,1	1,1	1,1	1,8	1,8	
CO ₂ -Faktor Heizung		g/kWh	240	240	240	560	560	
Deckungsanteil Heizung	a	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
zusätzliche Angaben								
Kollektorfläche			0	0	0	0	0	

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
Details Anlagentechnik JAZ								
JAZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ETA _{an}			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ETA _{an}			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Für eine förderfähige Umsetzung sind Wärmepumpen so auszulegen, dass die Werte für die JAZ und jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETAs) die Mindestanforderungen der aktuell gültigen BEG-Richtlinien erfüllen.